

Spett.le
Comune di Maissana
 P.za Municipio, 1
 19010 Maissana SP

Rapporto di Prova 16061486

Codice campione	16061486	Matrice	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		Campionamento		
Contenitore	Sacchetto sterile		Data Campionamento	30/06/2016	
Data accettazione	30/06/2016	Data inizio Prove	30/06/2016	Data Fine Prove	04/07/2016

Nome Campione: Chiama

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile			Accettabile
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	di cloro			Accettabile
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	di cloro			Accettabile
Torbidità	Valutazione visiva in situ	accettabile			Accettabile
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	8,25 ± 0,41	pH		6,5 - 9,5
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	144 ± 10	uS/cm a 20 °C		2500
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	0,4 ± 0,06	mg/l		0,2
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0,03	mg/l		0,50
Batteri coliformi a 37 °C	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml		0
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml		0

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N° 7703

