

Spett.le
Comune di Maissana
 P.za Municipio, 1
 19010 Maissana SP

Rapporto di Prova 16061490

Codice campione	16061490	Matrice	Acqua di rete
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001	Campionamento	
Contenitore	Sacchetto sterile	Data Campionamento	30/06/2016
Data accettazione	30/06/2016	Data inizio Prove	30/06/2016
		Data Fine Prove	04/07/2016

Nome Campione: **Maissana**

PARAMETRI

Analita	Metodo della Prova	Risultato	U.M.	V.L.	Note
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	accettabile		Accettabile	
Torbidità	Valutazione visiva in situ	accettabile		Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	8,05 ± 0,4	pH	6,5 - 9,5	
Conducibilità	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	268 ± 19	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl ₂)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	tracce	mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	<0,03	mg/l	0,50	
Batteri coliformi a 37 °C	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	0	UFC/100ml	0	

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N° 7703

