CHEMILAB
STUDIO ASSOCIATO – CONSULENZE E CONTROLLI AMBIENTALI – CONSULENZE DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE
Via Damiano Chiesa 32 - 16043 Chiavari (Ge) – Telefono e Fax 0185.324970

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Spett.le
Comune di Maissana
P.za Municipio, 1
19010 Maissana SP

Rapporto di Prova 16061484

Codice campione	16061484	**Matrice**	Acqua di rete		
Tipo Prova	acqua potabile D.Lgs 31/2001		**Campionamento**		
Contenitore	Sacchetto sterile		**Data Campionamento**		30/06/2016
Data accettazione	30/06/2016	**Data inizio Prove**	30/06/2016	**Data Fine Prove**	04/07/2016

Nome Campione: **Torza**

PARAMETRI

Analita	*Metodo della Prova*	*Risultato*		*U.M.*	*V.L.*	*Note*
Colore	CNR-IRSA 2020 man 29:2003	**accettabile**			Accettabile	
Odore	CNR-IRSA 2050 man 29:2003	**accettabile**			Accettabile	
Sapore	CNR-IRSA 2080 man 29:2003	**accettabile**			Accettabile	
Torbidità	Valutazione visiva in situ	**accettabile**			Accettabile	
Concentrazione ioni idrogeno	CNR-IRSA 2060 man 29:2003	**7,83**	± 0,39	pH	6,5 - 9,5	
Conduttività	CNR-IRSA 2030 man 29:2003	**290**	± 20	uS/cm a 20 °C	2500	
Disinfettante residuo (Cl2)	CNR-IRSA 4080 man 29:2003	**tracce**		mg/l	0,2	
Ammonio	CNR-IRSA 4030 man 29:2003	**<0,03**		mg/l	0,50	
Batteri coliformi a 37 °C	CNR IRSA 7010 man. 29 : 2003	**0**		UFC/100ml	0	
Escherichia coli	CNR IRSA 7030 man. 29 : 2003	**0**		UFC/100ml	0	

L'analista

Dott. Marco Solari Iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi al N° 7703

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI ALBO PROFESSIONALE
Dottore SOLARI MARCO N. 7703

L'analisi si riferisce solo al campione preso in esame, non è riferibile o generalizzabile a campioni di maggiori dimensioni.
V.L. Valori Limite secondo la normativa D.Lgs. 31/01
Il presente documento, non può essere duplicato e/o riprodotto in toto o in parte senza l'autorizzazione del responsabile. (**) - Prova sub appaltata.
Azienda fornita di Software Gestionale GestChem (R) www.gestchem.it